

対象機器一覧

秋田県立秋田中央高等学校

NO	機種名称	メーカー	内訳	型式	設置場所	点検内容	回数	数量	単位
1	ガスヒートポンプエアコン	パナソニック株式会社	マルチ室外機	U-GH450S1DE	管理教室棟屋上	暖房運転の前1回点検及び年間緊急保守対応 ・エンジンオイルの点検／交換 ・冷却水システムの点検 ・定期交換部品の点検 ・労務費(出張交通費)含 等	1	3	台
				U-GWH450S1DE			1	7	台
				U-GWH560S1DE			1	9	台
				U-GH850S1DE			1	1	台
2				U-GH280T1DE	セミナーハウス脇	※空調設備保守管理業務委託特記仕様書 「4 委託内容(1)～(5)」のとおり	1	1	台

点検等実施予定表

名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
機器保守対応(緊急保守)												→	冷房期間 ・6月～8月 暖房期間 ・4月、11月～3月
ガスヒートポンプエアコン室外機 定期点検						→							